



65-470 Zielona Góra, ul. Jasna 10
tel. (68) 325-46-71 do 75, fax (68) 351-47-96
<http://bip.wsse.gorzow.pl/pssezielonagora/>
e-mail: pssezielonagora@wsse.gorzow.pl
NIP: 929-10-85-602

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W ZIELONEJ GÓRZE

NS-HK-AII.530.9.4.2019

Zielona Góra, 03.10.2019 r.

OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, w związku z art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 59), § 21 ust. 1 pkt 3 i ust. 8 oraz § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań NR SB/106918/09/2019 z dnia 30.09.2019 r., oraz Nr SB/107595/10/2019 z dnia 01.10.2019 r. próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej dnia 25.09.2019 r. z wodociągu publicznego o produkcji $> 100 \leq 1000 \text{ m}^3/\text{d}$ w Pielicach, administrowanego przez Spółkę Wodno – Ściekową Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański przy ul. Słowackiego 11, 66-010 Nowogród Bobrzański informuje, że analiza próbki wody nr 069449/09/2019 pobranej w Stacji Uzdatniania Wody (woda uzdatniona) w Pielicach wykazała, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 część C do w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), natomiast analiza próbki wody nr 069450/09/2019 pobranej w budynku mieszkalnym przy ul. Zielonogórskiej 38 w Kotowicach wykazała, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi nie spełnia wymagań określonych w w/w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., z uwagi na wykrycie pojedynczych bakterii grupy coli, które wynosiły 4 jtk/100 ml, przy najwyższej dopuszczalnej wartości powyższego parametru w próbce wody 0 jtk/100 ml. Dopuszcza się pojedyncze bakterie < 10 jtk.

Bakterie grupy coli mogą pojawić się w wodzie niedostatecznie uzdatnionej lub w wodzie, która uległa wtórnemu zanieczyszczeniu po opuszczeniu stacji uzdatniania wody w wyniku rozwoju bakterii w osadach wewnątrz przewodów lub na nie odpowiednich materiałach będących w kontakcie z wodą (np. uszczelki, smary). Bakterie te mogą się również przedostawać do systemu dystrybucji wody z gleby lub wód naturalnych poprzez nieszczelne zawory dławiki, naprawiane przewody lub przez zwrotne zassanie wody.

W związku z powyższym po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzi – **stwierdzam warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w miejscowości Kotowice, pobieranej z wodociągu publicznego w Pielicach.**


Zgodnie z § 21 ust 5 i ust. 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), proszę o przesłanie planu realizacji działań naprawczych mających na celu przywrócenie należytej jakości wody **zatwierdzonych przez Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego**. Powyższe informacje proszę przekazać w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Załącznik:

1. Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze z dnia 03.10.2019 r.

Otrzymuje:

1. Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego
ul. Słowackiego 11
66-010 Nowogród Bobrzański
e-mail: now.bobrz.um@post.pl
2. Spółka Wodno-Ściekowa
Miasta i Gminy Nowogród Bobrzański
ul. Słowackiego 11
[66-010 Nowogród Bobrzański](mailto:dyrektor@spwsnow.pl)
e-mail: dyrektor@spwsnow.pl
3. A/a

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zielonej Górze

mgr inż. Dorota Baranowska

Ewa Walczak
tel. 68 325 46 71 wew. 0233

niepodlega

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI





KOMUNIKAT

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze

z dnia 03.10.2019 roku

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

z wodociągu publicznego w Pielicach (gm. Nowogród Bobrzański) zaopatrującego
miejscowość Kotowice

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdania z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu informuje, iż jakość wody uległa pogorszeniu pod względem mikrobiologicznym i nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.) z uwagi na obecność pojedynczych bakterii grupy coli w sieci wodociągowej.

W związku z powyższym woda do celów konsumpcyjnych, tj. do picia, przygotowywania posiłków i potraw, do mycia i płukania warzyw i owoców, do produkcji żywności, mycia naczyń i powierzchni mających kontakt z żywnością, a także do kąpieli noworodków powinna być używana **wyłącznie po przegotowaniu**. Woda może być wykorzystywana do innych celów socjalno – bytowych, higienicznych i domowych, a także do urządzeń sanitarnych (WC).



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zielonej Górze

mgr inż. Dorota Baranowska

Administrator wodociągu podjął działania naprawcze celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania