



K O M U N I K A T

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze

z dnia 19 sierpnia 2020 roku

w sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia

z wodociągu publicznego w Bogaczowie (gm. Nowogród Bobrzański)


zaopatrującego miejscowości: Bogaczów, Sterków, Łagoda, Krzewiny, Podgórzyce,

Pajęczno, Wysokie, Turów i Krzywa oraz Zakład Karny w Krzywańcu.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych z ww. wodociągu informuje, że jakość wody uległa poprawie pod względem mikrobiologicznym i spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294 z późn. zm.), natomiast pod względem fizykochemicznym w dalszym ciągu nie spełnia wymagań określonych w w/w rozporządzeniu z uwagi na podwyższoną mętność wody.

Przekroczenie w/w parametru nie ma negatywnego wpływu na zdrowie konsumentów, może natomiast obniżyć cechy organoleptyczne wody. **Woda nadaje się do picia i na potrzeby gospodarcze.**

Administrator wodociągu został zobowiązany do podjęcia działań naprawczych celem doprowadzenia jakości wody do obowiązujących wymagań.



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zielonej Górze

mgr inż. Dorota Baranowska

Powyższe informacje obowiązują do czasu odwołania